



SOCOTEC

Agence Construction Paris-Ouest

Pôle Construction Paris La défense
Tour Pacific- 13 cours Valmy
92977 LA DEFENSE Cedex 01
Tél. : 01 40 90 46 00
E-mail : construction.paris@socotec.com

03/07/2018

Examen de documents

1712204C0000054

SEVRES - CENTRE CLAIRE GIRARD

Missions confiées :

LP + LE + AV + SEI + HAND +
PV + HANDCO

f.chotin@capdevant.fr

CAP' DEVANT
95 rue Brancas
92310 SEVRES

A l'attention de Mr. CHOTIN

Référence	204C0/18/3901	Fiche F1	1 page
Pilote :	Aurelien BOUCHEROT	Copies :	
Intervenant :	Aurelien BOUCHEROT	<ul style="list-style-type: none"> CAP' DEVANT [Mr. BOIDIN] (l.boidin@capdevant.fr) CAP' DEVANT [Mme. TRABELSI] (s.trabelsi@capdevant.fr) CAP' DEVANT [Mme.SCHUSTER] (h.schuster@capdevant.fr) SOCOFIT [Mme. SERRE] (mathilde.serre@socofit.fr) PIERRE ET LANGELET architectes [Mme. PIERRE] (pl.architectes@gmail.com) PIERRE ET LANGELET architectes [Mme. LANGELET] (pl.architectes@gmail.com) 	
✉	Aurelien.BOUCHEROT@socotec.com		

Désignation - Identification des documents examinés

Emetteur des documents : PIERRE ET LANGELET
- Plan DCE: Avril 2017. Plan du RDC 1/2 et 2/2

Pour les missions confiées , avis sur les dispositions techniques des documents concernés :

(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)

		F	S	D
F1-1	<p>Accessibilité - SAS Accès extension</p> <p>Suivant les plans transmis en date du 03/07/2018 le SAS d'accès au bâtiment extension présente des dimensions conforme à l'arrêté du 8 décembre 2014.</p> <p>Cet avis favorable permet de considérer comme suivie d'effet la rubrique <<Dimensions>> du RICT (204C0/18/3878)</p>	F		

**Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis défavorables
Les avis restés sans suite seront repris comme « Avis défavorables » dans notre Rapport Final de Contrôle technique**