



**SOCOTEC**

**Agence Construction Paris-Ouest**

Pôle Construction Paris La défense  
Tour Pacific- 13 cours Valmy  
92977 LA DEFENSE Cedex 01  
Tél. : 01 40 90 46 00  
E-mail : construction.paris@socotec.com

03/07/2018

## Examen de documents

1712204C0000054

SEVRES - CENTRE CLAIRE GIRARD

Missions confiées :

LP + LE + AV + SEI + HAND +  
PV + HANDCO

f.chotin@capdevant.fr

**CAP' DEVANT**  
**95 rue Brancas**  
**92310 SEVRES**

**A l'attention de Mr. CHOTIN**

Référence	<b>204C0/18/3901</b>	Fiche F1	1 page
Pilote :	Aurelien BOUCHEROT	Copies :	
Intervenant :	<b>Aurelien BOUCHEROT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAP' DEVANT [Mr. BOIDIN] (l.boidin@capdevant.fr)</li> <li>CAP' DEVANT [Mme. TRABELSI] (s.trabelsi@capdevant.fr)</li> <li>CAP' DEVANT [Mme.SCHUSTER] (h.schuster@capdevant.fr)</li> <li>SOCOFIT [Mme. SERRE] (mathilde.serre@socofit.fr)</li> <li>PIERRE ET LANGELET architectes [Mme. PIERRE] (pl.architectes@gmail.com)</li> <li>PIERRE ET LANGELET architectes [Mme. LANGELET] (pl.architectes@gmail.com)</li> </ul>	
	✉ Aurelien.BOUCHEROT@socotec.com		

### Désignation - Identification des documents examinés

Emetteur des documents : PIERRE ET LANGELET  
- Plan DCE: Avril 2017. Plan du RDC 1/2 et 2/2

**Pour les missions confiées , avis sur les dispositions techniques des documents concernés :**

**(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)**

		F	S	D
F1-1	<p><b>Accessibilité - SAS Accès extension</b></p> <p>Suivant les plans transmis en date du 03/07/2018 le SAS d'accès au bâtiment extension présente des dimensions conforme à l'arrêté du 8 décembre 2014.</p> <p>Cet avis favorable permet de considérer comme suivie d'effet la rubrique &lt;&lt;Dimensions&gt;&gt; du RICT (204C0/18/3878)</p>	F		

**Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis défavorables  
Les avis restés sans suite seront repris comme « Avis défavorables » dans notre Rapport Final de Contrôle technique**